



ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГАРАНТ»

Код ЄДРПОУ: 39223317

Адреса: 04116, м. Київ, вул. Коперника, буд. 12 Д

☎ +38 (097) 231-75-22

✉ ls.garant.2021@gmail.com

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГАРАНТ»

В.Ю. Денисова



29 «червня» 2022 р.

Договір № ЛГ-ХМ-09-06-2022 від 27.06.2022 р.

ВИСНОВОК

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень

Об'єкт:

Вхідна група громадсько-побутового корпусу Хмельницького професійного ліцею з частиною навчально-виробничих приміщень, площею 477,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Озерна, 8

Замовник:

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ, код ЄДРПОУ 03071176, в особі директора Станіслав Григорія Васильовича, який діє на підставі Статуту

Відповідальний виконавець:



В.А. Ничипоренко
/експерт, кваліфікаційний
сертифікат серії
АЕ № 003562/

м. Хмельницький

ВИСНОВОК

щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до вхідної групи громадсько-побутового корпусу Хмельницького професійного ліцею з частиною навчально-виробничих приміщень, площею 477,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Озерна, 8.

Спеціалістом ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГАРАНТ», на замовлення: ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ, код ЄДРПОУ 03071176, в особі директора Станіслав Григорія Васильовича, який діє на підставі Статуту, було виконане технічне обстеження вхідної групи громадсько-побутового корпусу Хмельницького професійного ліцею з частиною навчально-виробничих приміщень, площею 477,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Озерна, 8, на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним нормам і правилам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та кваліфікаційного сертифікату серії АЕ № 003562 в категорії «Експерт» за напрямом: Технічне обстеження будівель і споруд, виданого Ничипоренко Володимиром Анатолійовичем 13 березня 2015 року згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії 13.03.2015 року № 51-Е.

За результатами проведеного технічного обстеження та висновками Експерта з технічного обстеження будівель і споруд, станом на 27.06.2022 р., встановлено:

Елемент обстеження:	Опис елементу на відповідність до ДБН
Шлях руху по ділянці	Шлях руху МГН по ділянці забезпечують умови безперешкодного пересування до вхідної групи будівлі. Ширина пішохідного шляху зі зустрічним рухом забезпечує безперешкодний рух осіб у кріслі колісному та інших маломобільних груп населення.
Сходи зовнішні	Сходи маршу рівні, суцільні та мають шорсткувату поверхню для забезпечення безпечного пересування відвідувачів. Ширина сходового маршу складає 1,63 – 4,86 м, що забезпечує вільний та безпечний доступ до вхідної групи об'єкту. Горизонтальна площадка перед вхідними дверима має розміри 2,11 x 2,64 м, що відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».
Зовнішні пандуси	Доступність осіб у кріслі колісному та інших маломобільних груп населення до вхідних дверей будівлі забезпечує зовнішній пандус з двома похилими. Ширина пандуса задовольняє вимоги будівельних норм. Поверхня пандуса виконана з шорсткого матеріалу для безпечного пересування крісла колісного.

	Горизонтальна площадка перед входними дверима забезпечує зону для маневреності крісла колісного, мінімальний діаметр якої становить – не менше 1,5м.
Вхідні двері, тамбур	Ширина вхідного дверного отвору забезпечує доступність МГН всередину будівлі. Висота порогу – не перевищує 0,02м. Габаритні розміри тамбуру 2,38 x 3,39 м задовольняють потреби осіб у кріслах колісних та інших маломобільних груп населення та забезпечують зону для маневрування та безперешкодне пересування до приміщень будівлі.
Шляхи руху по внутрішнім приміщенням об'єкту (горизонтальне переміщення)	Шляхи руху по внутрішнім приміщенням забезпечують безперешкодне пересування всередині будівлі. В наявності зони для самостійного розвороту особи з інвалідністю на кріслі колісному діаметром мінімум 1,5 м. Ширина дверних отворів забезпечує доступність МГН до приміщень, де ведеться обслуговування населення. У місцях невідповідності висоти порогу – встановлені зйомні конструкції скосів з безпечним уклоном для забезпечення безперешкодного потрапляння осіб у кріслах колісних до приміщень. Сходовий марш по шляху руху (у приміщенні № 25 відповідно до технічного паспорту) адаптовано під мінімальний стандарт доступності МГН, а саме розумним пристосуванням у вигляді влаштування переносних апарелей для забезпечення доступності осіб у кріслі колісному.

Об'єкт: Вхідна група громадсько-побутового корпусу Хмельницького професійного ліцею з частиною навчально-виробничих приміщень, площею 477,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Озерна, 8

В. А. Ничипоренко

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Відповідно до проведеного обстеження та перевірочних досліджень вхідної групи громадсько-побутового корпусу Хмельницького професійного ліцею з частиною навчально-виробничих приміщень, площею 477,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Озерна, 8, встановлено, що архітектурно-планувальні, інженерно-технічні та ергономічні рішення об'єкту обстеження відповідають принципам інклюзивності та створюють необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до основних вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Відповідальний виконавець:
Експерт з технічного обстеження
будівель та споруд
(кваліфікаційний сертифікат
серії АЕ № 003562)



Ничипоренко В.А.

ФОТОФІКСАЦІЯ ІСНУЮЧОГО СТАНУ



Фото 1.



Фото 2.



Фото 3.



Фото 4.

Об'єкт: Вхідна група громадсько-побутового корпусу Хмельницького професійного ліцею з частиною навчально-виробничих приміщень, площею 477,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Озерна, 8



В. А. Ничипоренко



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 003562

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(прізвище, ім'я, по батьку)

Виданий про те, що Ничипоренко Володимир Анатолійович

(прізвище, ім'я, по батьку)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії

від 11.03.2015 № 51, затвердженим президією

Комісії 13.03.2015 № 51-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.03 2015 року
за № 3427

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним Технічне обстеження будівель

і споруд.



Дата видачі 13.03 2015

Голова (підписав) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батьку)



Пронумеровано, пронумеровано

4131001

аркуші

Власов В.В.

підпис/завдання

